

Okresní úřad Trutnov - referát životního prostředí

Č.j.: 905/97 ŽP-1/Ro

V Trutnově, 15.9. 1997

Obec Kunčice

Věc: Dostavba místní kanalizace v Kunčicích na Labem

ROZHODNUTÍ

Okresní úřad Trutnov - referát životního prostředí jako příslušný vodohospodářský orgán (§ 2 zákona ČNR č. 130/74 Sb. ve znění zákona ČNR č. 458/92 Sb.) s působností speciálního stavebního úřadu (§ 120 zák. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů) na základě ústního jednání a místního šetření dne 12.6. 1997 Vám vydává dle § 9 odst. 4 zák. 138/73 Sb. a § 82 zákona 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů

p o v o l e n í

k užívání vodohospodářského díla

"Dostavba místní kanalizace v Kunčicích nad Labem" v k.ú. Kunčice nad Labem na pozemcích:

- kanalizační větev I: 339/1, 340/8 (ve správě PF ČR), 696 (obec), 340/15 (Rohličková Jana), 340/33 (Vladimír a Eva Jechovi), 340/32 (Fišarovi Jan a Iveta), 340/30 (Hník Karel), 340/37, 340/36, (obec), 340/2, 340/3 (ve správě PF ČR).
- kanalizační větev II: 750, 387/3 (obec), 387/4 (Eduard a Miroslava Kracíkovi)
- kanalizační větev III: 388/1 (Přibík Ivo), 388/2 (Adolfová Jitka), 392/2 (obec), -240 (Tělovýchovná jednota Sokol Kunčice)
- kanalizační větev IV a V: - 112, 390/4, 390/5 (Jaroslav a Zuzana Kučerovi), 676/2 (SÚS Trutnov).

Stavba byla povolena OkÚ Trutnov RŽP dne 22.11. 1993 pod č.j.: 1951/93 ŽP-1/Šu.

Drobné změny na stavbě byly vodohospodářským orgánem schváleny.

Vodohospodářský orgán zároveň ukládá investorovi dle § 9 odst. 4 zákona 138/73 Sb. tyto povinnosti:

- 1) Do 31.12. 1997 bude předložen vodohospodářskému orgánu kanalizační řád ke schválení.
- 2) Šachty Š 1 (I), RŠ 7 (III), RŠ 2,3 + vpusť (III), RŠ 1,2 (IV) je třeba pročistit od stavebního materiálu a nánosů a případně šachty opravit do 30.9. 1997.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 6.5. 1997 obec Kunčice podala u OkÚ Trutnov návrh na kolaudaci výše uvedené stavby, která byla povolena OkÚ Trutnov RŽP dne 22.11. 1997 pod č.j.: 1951/93 ŽP-1/Šu. Místní šetření a ústní jednání proběhlo dne 12.6. 1997.

Během řízení byly předloženy tyto doklady:

- 1) zápis o předání a převzetí stavby
- 2) zápis o zkoušce vodotěsnosti kanalizací I, II, III, IV a V
- 3) zaměření stavby a technická zpráva
- 4) vložené smlouvy o věcných břemenech

Stavba obsahuje:

- | | |
|--------------------------|--|
| kanalizační větev I | - prodloužení stávající kanalizace v nově vznikající kolonii RD (229,5 m, KT DN 300) |
| kanalizační větev II | - prodloužení stoky směrem k nádražní budově (42 m, KT DN 200) |
| kanalizační větev III | - prodloužení stávající stavby podél komunikace k nádraží (198,5 m, KT DN 300) |
| kanalizační větev V a IV | - odvodnění silnice 79 m, DN 300 |

Při místním šetření bylo zjištěno, že stavba je provedena dle projektové dokumentace, drobné odchylky od schválené PD jsou zachyceny v geometrickém zaměření stavby.

Byly zjištěny tyto nedodělky:

- je třeba vyčistit výše uvedené šachty a popřípadě i opravit do 30.9. 1997

Na stavbě nebyly zjištěny závady, které by bránily uvedení stavby do provozu, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Územnímu odboru pro královehradeckou oblast MŽP ČR v Hradci Králové podáním u referátu životního prostředí Okresního úřadu Trutnov.

Ing. Jiří Hanuš
vedoucí referátu ŽP

Vyřizuje: Ing. Ročárková

Přílohy: protokol ze dne 12.6. 1997

Na vědomí:

Stavební úřad města Vrchlabí
a.a.

